

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ บริเวณบริเวณอาคารโซน C โซน D ชั้น ๕ และอาคารโซน E ชั้น ๑ - ๕ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบปรับอากาศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องยาวนาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลการล้างเครื่องปรับอากาศแบบรายปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัด ค่าไฟฟ้า แล้วยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ยาวนาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กระทรวงฯ ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

/ (๑) กรณี...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดขอบเขตของงานและคุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อไดกิน (Daikin) แบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทางแอร์ขนาด ๑๒,๓๐๐ - ๕๔,๖๐๐ บีทียู และแบบฝังในฝ้ากระจายลม ๑ ทิศทาง ขนาด ๗,๕๐๐ - ๑๒,๓๐๐ บีทียู

๔.๑.๑ ชุดส่งลมเย็น (VRV : Fan Coil Unit) ๒๗๙ เครื่อง

๔.๑.๒ ชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๑๘ เครื่อง

๔.๑.๓ เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) ๕๐ เครื่อง

๔.๒ สถานที่ติดตั้ง ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

๔.๒.๑ อาคารโซน C ชั้น ๕

สำนักงานรัฐมนตรี แบ่งเป็น ชุดส่งลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) จำนวน ๓๐ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๒ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๕ เครื่อง

/๔.๒.๒ อาคารโซน D...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๒.๒ อาคารโซน D ชั้น ๕

กลุ่มเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และสำนักบริหารบุคคล แบ่งเป็น ชุดส่งลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) จำนวน ๓๘ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๓ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๖ เครื่อง

๔.๒.๓ อาคารโซน E ชั้น ๑ - ๕

(๑) ชั้น G : ห้องเลี้ยงเด็ก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT CENTER) ห้องสนทนา การ ห้องมูลนิธิไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ห้องสวัสดิการ และ Task force แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) จำนวน ๒๙ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๕ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๕ เครื่อง

(๒) ชั้น ๒ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil Unit) จำนวน ๔๗ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๓ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๙ เครื่อง

(๓) ชั้น ๓ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และสำนักนโยบายและแผน แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil Unit) จำนวน ๔๒ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๓ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๙ เครื่อง

(๔) ชั้น ๔ : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil Unit) จำนวน ๕๗ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๓ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๙ เครื่อง

(๕) ชั้น ๕ : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) จำนวน ๓๖ เครื่อง และเครื่องระบายชุดระบายลมร้อน (Condensing Unit) ๒ ชุด และเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV : Energy Recovery Ventilator) จำนวน ๗ เครื่อง

๔.๓ รายละเอียดการให้บริการ

๔.๓.๑ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการจัดการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศของกระทรวงฯ ตลอดระยะเวลาสัญญา โดยจัดการให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเป็นขั้นต่ำจนครบสัญญาจ้าง ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจะต้องกำหนดแผนการให้บริการพร้อม วัน เวลา ที่จะทำการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง

๔.๓.๒ การให้บริการของผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกิน (Daikin) บริเวณอาคารโซน C โซน D ชั้น ๕ และโซน E ชั้น ๑ - ๕ จะต้องครอบคลุมทั้งการให้บริการพื้นฐานในการเข้าตรวจเช็คสภาพการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศเดือนละ ๑ ครั้ง การทำความสะอาดและระบบน้ำทิ้ง

๔.๓.๓ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดการให้บริการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดมูลค่า คือ

(๑) อุปกรณ์และน้ำยาเคมี สำหรับงานทำความสะอาดต่าง ๆ ทุกประเภท

/ (๒) วัสดุ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(๒) วัสดุ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น นี้อต สกรู ลูกยาง ฉนวนต่าง ๆ ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ยึดติดต่าง ๆ เป็นต้น

(๓) สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์) กรณีบกพร่องในระบบ

๔.๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องคอยตรวจเช็ค เก็บบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องหลังจากทำการล้างเครื่องปรับอากาศ ถ้าหากพบว่ามียูปรอนหรือชิ้นอะไหล่ ชำรุดบกพร่องเสียหาย ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้รับจ้าง และถ้าหากพบว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๒๔ ชั่วโมง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจะดำเนินการได้ เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย หรืออยู่ในระหว่างหาชิ้นส่วนอะไหล่หรือเป็นวันหยุดทำการตามปฏิทินของผู้ว่าจ้าง อาจจะขยายระยะเวลาเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมงได้ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

๔.๓.๕ ในกรณีที่ระบบเครื่องปรับอากาศเกิดความชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำงานผิดปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรหรือช่างผู้มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญเข้ามาภายใน ๒ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ตามปกติภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่รับแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ว่าจ้าง

๔.๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุหรือความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้กลับมาคืนสภาพปกติหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเร็ว และค่าใช้จ่ายต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว

๔.๓.๖ ผู้ให้บริการ ช่าง เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ ตกลงจะปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในการเข้า-ออก รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเคร่งครัด

๔.๔ การบริการล้างใหญ่ (ล้างด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง) ล้างใหญ่ทุก ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปี) ดังนี้

๔.๔.๑ ชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil unit)

(๑) ถอดอุปกรณ์แยกชิ้นส่วนชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil unit) ล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

(๒) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)

(๓) ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

(๔) ทำความสะอาดใบพัดลม ตรวจเช็คและล้างท่อน้ำทิ้งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

(๕) ล้างและเช็ดทำความสะอาด PCB (Print Circuit Board) แผงวงจรพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องเป่าลม

(๖) ตรวจสอบการทำงานของรีโมต (Remote control function) และ PCB (Print Circuit Board)

(๗) ตรวจวัดอุณหภูมิลมส่ง (Supply air temperature) ลมกลับ (Return air temperature) และอุณหภูมิห้อง (Room Temperature) และเทียบอุณหภูมิปรับที่ตั้งรีโมทและตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องปรับอากาศ

(๘) ล้างและเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

๔.๔.๒ แผงคอยร้อน (CDU: Condensing Unit)

(๑) ล้างทำความสะอาดตัวแผงคอยร้อนด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 (๒) ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและขั้วต่อให้มีความแน่นหนา
 (๓) ตรวจสอบชิ้นการทำงานของ มอเตอร์พัดลม (Fan motor) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) แมกเนติก (Magnetic contractor) คาปาซิเตอร์พัดลม (Capacitor for fan motor) อุณหภูมิลมจ่าย และอุณหภูมิลมกลับ (Supply Air Temperature) แรงดันไฟฟ้า (Power supply) แรงดันไฟฟ้า (Compressor ampere)

(๔) ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง

(๕) ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

(๖) ล้างและเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง

๔.๔.๓ เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV: Energy Recovery Ventilation)

(๑) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

(๒) ทำความสะอาดใบพัด

(๓) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

(๔) ตรวจสอบเช็คสายไฟให้แน่นหนา

๔.๕ ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง (Unit Installation check) โดยทดสอบระดับเครื่อง ยางรองเครื่อง ระดับท่อน้ำทิ้ง และสภาพฉนวนหุ้มท่อน้ำยา

๔.๖ วัดแรงน้ำยาด้านส่งและด้านกลับให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (รุ่นที่ตรวจวัดได้)

๔.๗ ทำความสะอาดพื้นที่หลังการให้บริการให้เรียบร้อย

๕. แผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๖. การส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการผลงานเข้ามาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมกับใบแจ้งหนี้ ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กระทรวงการต่างประเทศจะชำระเงินทั้งสิ้น ๓ งวด ดังนี้

๙.๑ งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

๔.๒ งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

๔.๓ งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วน และพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา

๑๑. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓. การลงนามในสัญญา

การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทำในครั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดทำได้

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๒๙

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๓๒๓

e – mail : Chatchaya.s@mfa.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ บริเวณอาคารโซน C โซน D ชั้น ๕
และอาคารโซน E ชั้น ๑ - ๕ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๓๓๔,๔๒๙.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- () ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- () ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- () ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือเว็บไซต์ ฯลฯ
บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด (เนื่องจากเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อไดकिन (Daikin) ที่ใช้งานสำหรับอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในปัจจุบัน)
- () ราคาที่เคยซื้อหรือเคยจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขที่ _____
- () ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ นางสาวอารีญา ประจันพาศิษย์ พอราสดีเอรี

ลงชื่อ นางสาวนุชนาฏ บรรจงปรุ

ลงชื่อ นางสาวนัชชา จุกุล

๒๗
๒๐๖๗
N.K.