

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารโชน A ชั้น ๑ - ๔ โชน B โชน C
ชั้น ๒ และ ๔ และโชน D ชั้น ๑ - ๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบปรับอากาศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดอายุการใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องยาวนาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ ดูแลการล้างเครื่องปรับอากาศแบบรายปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ยาวนาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กระทรวงฯ ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้อง มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตา

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดขอบเขตของงานและคุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก (MITSUBISHI ELECTRIC) แบบฝังในฝ้าเพดานกระจายลม ๔ ทิศทาง ๓ ทิศทาง และ ๒ ทิศทาง ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU และแบบระบบปรับอากาศน้ำยาแปรผัน ซึ่งประกอบไปด้วย

๔.๑.๑ ชุดระบายลมร้อน (CDU : Condensing Unit) จำนวน	๗๒	เครื่อง
๔.๑.๒ ชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil Unit)	๔๒๘	เครื่อง
๔.๑.๓ เครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossnay)	๑๔๘	เครื่อง
๔.๑.๔ เครื่องปรับอากาศ Trane	๒	เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๒. สถานที่ติดตั้ง ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

๔.๒.๑ อาคารโซน A

(๑) ชั้น G : ประชาสัมพันธ์ / กองกลาง (สารบรรณ) และสำนักบริหารการคลัง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๓๐ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๖ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๑๔ เครื่อง)

(๒) ชั้น ๒ : กรมสารนิเทศ จำนวน ๖๙ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๗ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๑๔ เครื่อง)

(๓) ชั้น ๓ : กรมพิธีการทูต / กองสารบรรณและห้องสมุด จำนวน ๖๗ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๕๐ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๙ เครื่อง)

(๔) ชั้น ๔ : สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (อำนวยการ) / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / คลังย่อย / กลุ่มตรวจสอบภายใน / กองกลาง (อำนวยการ) จำนวน ๖๔ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๙ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๗ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๘ เครื่อง)

๔.๒.๒ อาคารโซน B

(๑) ชั้น B : สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายครุภัณฑ์ หมวดยาน กองกลาง (ถุงแม่เหล็ก)

(๒) ชั้น G : ห้องวิเทศสโมสรและห้องควบคุม / ห้องนราธิป และห้องควบคุม โถงประวัติศาสตร์

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ตัว (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๑๓ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่อง Trane ๒ เครื่อง และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๙ เครื่อง)

หมายเหตุ : หมายเลขเครื่องปรับอากาศ PE-8GAKT.TH แทนรุ่น TRANE-TTH160BD00AA และ TRANE-TTH150RDF0F8

๔.๒.๓ อาคารโซน C

(๑) ชั้น G : ห้องถนัด คอมพิวเตอร์ / ห้องบัวแก้ว / ห้องรับรอง ๑ - ๗

(๒) ชั้น ๒ และ ๔ : ห้องประชุม ๑ / ห้องประชุม ๒ / ห้องประชุม ๓ / ห้องสัตบงกช / ICT - Helpdesk จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ ตัว (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๕๔ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๙ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๑๑ เครื่อง)

๔.๒.๔ อาคารโซน D

(๑) ชั้น G : กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย จำนวน ๗๖ เครื่อง เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๖ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๒๒ เครื่อง)

(๒) ชั้น ๒ : กรมองค์การระหว่างประเทศ จำนวน ๗๕ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๗ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๒๐ เครื่อง)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ศิริกานต์*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*จอน*..... กรรมการ

(๓) ชั้น ๓ : กรมยุโรป จำนวน ๗๓ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๖ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๑๙ เครื่อง)

(๔) ชั้น ๔ : กรมเอเชียตะวันออก / กรมอาเซียน จำนวน ๗๖ เครื่อง (แบ่งเป็นชุดส่งลมเย็น (FCU) จำนวน ๔๖ เครื่อง และชุดระบายลมร้อน (CDU) จำนวน ๘ เครื่อง) และเครื่องระบายอากาศแบบคืนพลังงาน (Lossanay ๒๒ เครื่อง)

๔.๓ รายละเอียดการให้บริการ

๔.๓.๑ ผู้เสนอให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการจัดการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศของกระทรวงฯ ตลอดระยะเวลาสัญญา โดยจัดการให้บริการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเป็นขั้นต่ำจนครบสัญญาจ้าง ผู้ โดยจะต้องกำหนดแผนการให้บริการพร้อม วัน เวลาที่จะทำการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง

๔.๓.๒ การให้บริการของผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi Electric (Mitsubishi Electric) บริเวณอาคารโซน A ชั้น ๑ - ๔ โซน B โซน C ชั้น ๒ - ๔ และโซน D ชั้น ๑ - ๔ จะต้องครอบคลุมทั้งการให้บริการพื้นฐาน การทำความสะอาด และระบบน้ำทิ้ง

๔.๓.๓ ผู้เสนอให้บริการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดการให้บริการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดมูลค่า คือ

(๑) อุปกรณ์และน้ำยาเคมี สำหรับงานทำความสะอาดต่าง ๆ ทุกประเภท

(๒) วัสดุ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เช่น น็อต สกรู ลูกยาง ฉนวนต่าง ๆ ท่อน้ำทิ้ง พร้อมข้อต่ออุปกรณ์ยึดติดต่าง ๆ เป็นต้น

(๓) สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์) กรณีบกพร่องในระบบ

๔.๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องคอยตรวจเช็ค เก็บบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องหลังจากทำการล้างเครื่องปรับอากาศ ถ้าหากพบว่ามีอุปกรณ์หรือชิ้นอะไหล่ ชำรุด บกพร่องเสียหาย ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้รับจ้าง และถ้าหากพบว่ามีอาการจำเป็นต้องซ่อมแซม แก้ไขและ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๒๔ ชั่วโมง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจะดำเนินการได้ เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย หรืออยู่ในระหว่างหาชิ้นส่วนอะไหล่ หรือเป็นวันหยุดทำการตามปฏิทินของผู้ว่าจ้าง อาจจะขยายระยะเวลาเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมงได้ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

๔.๓.๕ ในกรณีที่ระบบเครื่องปรับอากาศเกิดความชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือทำงานผิดปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรหรือช่างผู้มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญเข้ามาภายใน ๒ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ตามปกติภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่นั้นแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ว่าจ้าง

๔.๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุหรือความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้กลับมาคืนสภาพปกติหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเร็ว และค่าใช้จ่ายต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ลาภีโกศล.....กรรมการ

ลงชื่อ.....96m.....กรรมการ

๔.๔ การบริการล้างใหญ่ (ล้างด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง) ล้างใหญ่ทุก ๔ เดือน (๓ ครั้ง/ปี) ดังนี้

๔.๔.๑. ถอดอุปกรณ์แยกชิ้นส่วนชุดส่งลมเย็น (FCU : Fan Coil unit) ล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๑ ถอดล้างทำความสะอาดตัวถังหน้ากากแอร์

๔.๔.๒ ถอดแผ่นกรองอากาศ (Filter) ล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๓ ถอดพัดลม (Blower) ออกและล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๔ ถอดถาดน้ำทิ้งและล้างทำความสะอาดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๕ ล้างอัดฉีดระบบท่อน้ำทิ้งไล่เมือกตะกอน อัดฉีดด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๕ ถอดล้างแผ่นกรองอากาศและแผ่นฟอกอากาศ

๔.๔.๖ ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์เย็น (EVAP COIL Indoor Unit) ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

๔.๔.๗ ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ร้อน (Condenser COIL Outdoor Unit) ด้วยปั้มน้ำ

แรงดันสูง

๔.๔.๖ ตรวจสอบเซอร์วิสวาล์ว วัดแรงดันน้ำยาแอร์ (สารทำความเย็น)

๔.๔.๗ ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ตรวจสอบการหล่อลื่น

๔.๔.๘ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

๔.๔.๙ ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้าควบคุม อุณหภูมิรูมเทอร์โม รีโมท และสวิชเบรกเกอร์

เปิด-ปิด เครื่อง

๔.๔.๑๐ ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องปรับอากาศ

๔.๕ การบริการล้างเครื่องระบายอากาศ (Lossanay) รายครั้ง (๑ ครั้ง/ปี) ดังนี้

๔.๕.๑ ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นอยู่ในไส้กรองอากาศและแกนของ Lossanay

๔.๕.๒ ทำความสะอาดช่องลมเข้าและตัวเรือนอย่างระมัดระวัง

๔.๕.๓ จัดสิ่งสกปรกบนถาดระบายน้ำ และน้ำและฝุ่นที่เกาะอยู่รอบรูระบายน้ำทิ้ง

๔.๕.๔ หลังจากทำความสะอาดถาดระบายน้ำแล้ว ให้ขจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ในตัวหยุดการ

ไหลย้อนกลับ นอกจากนี้ ให้ขจัดฝุ่นหากอุดตันตัวหยุดการไหลย้อนกลับ

๕. แผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๖. แผนการใช้วัสดุภายในประเทศ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

๗. การส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการผลงานเข้ามาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมกับใบแจ้งหนี้ ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ภาวิณี*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*๒๐๖*.....กรรมการ

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๑๐. งานตรวจและจ่ายเงิน

กระทรวงการต่างประเทศจะชำระเงินทั้งสิ้น ๔ งวด ดังนี้

๘.๒ งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และล้างเครื่องระบายอากาศ (Lossanay) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วนและพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

๘.๒ งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วนและพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

๘.๒ งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบรายงานผลการปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรว่าถูกต้อง ครบถ้วนและพิจารณาตรวจรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา

๑๒. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑๓. การลงนามในสัญญา

การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๒๙

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๓๒๓

e - mail : Chatchaya.s@mfa.go.th



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บริเวณอาคารโซน A ชั้น ๑ - ๔ โซน B โซน C ชั้น ๒ - ๔ และโซน D ชั้น ๑ - ๔ ณ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒,๕๐๖,๐๔๗.- บาท (สองล้านห้าแสนหกพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

() ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

() ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

() ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือเว็บไซต์ ฯลฯ

บริษัท มิตรชูบิซ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด (เนื่องจากเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อมิตรชูบิซ อิเล็กทริกที่ใช้งานสำหรับอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในปัจจุบัน)

() ราคาที่เคยซื้อหรือเคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญา/

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขที่ _____

() ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ นายจักรพันธ์ ยูวรี

นักการทูตชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ นางสาวอารีรัตน์ เตชะวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ นางสาวนริรัตน์ อัดตะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



นายจักรพันธ์

น.ร.